

### 滁州市突出生态环境问题整改验收销号公示

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
1	2021年中央信访件	D2AH202104070033	滁州市凤阳县刘府镇非法机动车拆解猖獗，还有正规拆解企业将回收机动车非法倒卖给无证拆解作坊、汽修厂等，导致环境污染严重。当地监管部门监管失职失责，视而不见。	凤阳县	朱林 王俊卿	经核实，无证拆解属实；正规拆解企业将回收机动车非法倒卖给无证拆解作坊、汽修厂查无实证。共摸排非法机动车拆解点159户，已全部清理完毕；累计查扣非法拼装机动车15辆，报废机动车24辆；拦截外出转运车辆91辆，全部转运至洪武报废拆解公司。目前累计清理各类废旧材料16000余吨。完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
2	2021年中央信访件	D2AH202104140020	滁州市全椒县江海尚苑小区一楼门面，餐饮店铺设置二十多台油烟机，油烟、异味严重扰民，污水横流。	全椒县	杨光 唐雨	全椒县城管局已责令江海尚苑小区30家餐饮店安装了新的油烟净化设施、确保定期清洗维护，并委托第三方专业检测公司进行了检测。经检测，油烟排放浓度均符合GB18483-2001标准限值。针对该处污水乱排问题，已督促江海尚苑小区物业公司对小区内乱搭乱建的餐饮油烟排放管道和污水管道进行了集中拆除，对产生的油污、漂浮物进行清理。同时，在小区内建成三处隔油池投入使用，将餐饮店污水经过处理后集中排入污水管网，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
3	2021年中央信访件	D2AH202104180058	滁州市全椒县十字镇纬三路，水岸新城、东方红郡、蓝十都市豪庭等小区附近，晚上10点至次日早上7点，异味严重。要求查明异味来源。	全椒县	杨光 唐雨	经查，涉事企业为安徽省全椒县高强铸造有限公司，2021年4月底，全椒县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案查处，责令企业停产整改，并对该公司铸造车间生产设备实施了为期一个月的查封扣押。目前，该公司铸造车间变压器已拆除，铸造已停产，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
4	2021年中央信访件	D2AH202104180062	滁州市全椒县经济开发区滁全路，高强铸造厂等工厂，排放废气，晚10点后异味严重。向滁州市长热线反映无果。	全椒县	杨光 唐雨	进展情况是否完成是否验收是否销号填报人填报时间审核人审核时间状态 2021年4月底，全椒县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案查处，责令企业停产整改，并对该公司铸造车间生产设备实施了为期一个月的查封扣押。目前，该公司铸造车间变压器已拆除，铸造已停产，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
5	2021年中央信访件	D2AH202104190011	滁州市全椒县经济开发区，新广宁科技有限公司、高强铸造厂，每天下午6点开始至凌晨，持续排放含有电线烧焦、醋酸味的废气，严重影响周边居民生活。	全椒县	杨光 唐雨	1、针对安徽省全椒县高强铸造有限公司存在问题，全椒县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案查处，责令企业停产整改，并对该公司铸造车间生产设备实施了为期一个月的查封扣押。目前，该公司铸造车间变压器已拆除，铸造已停产，完成整改。2、针对全椒新广宁科技有限公司存在问题，全椒县生态环境分局已向该公司下达环境监察意见书，责令企业限期对原料仓气味及露天堆放的原料桶进行整改。目前企业已搭建钢结构大棚，原料桶全部堆放在大棚内；原料仓库已安装废气收集处理设施，经有资质第三方公司监测，该公司整改后原料仓废气达标排放，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
6	2021年中央信访件	D2AH202104200070	滁州市南谯区沙河镇沙河集水库（滁州市饮用水源地），被承包给私人养鱼，污染水体；沙河集水库上游珠龙镇的生活污水直排该水库；珠龙镇北关村长坝生产队、小赵生产队的鱼虾养殖废水排入该水库。	市农业农村局、南谯区	程军才 姚志江、王莹	珠龙镇结合实际情况，制定淹没区周边居民生活污水截污纳管方案，2021年3月31日顺利招标，中标价212.7万元，于4月2日正式施工，建设主管网2000余米、入户管网1400余米，目前项目已完工。2021年5月30日北关村长坝组库中库矮围拆除完毕。同时，已编制饮用水源二级保护区内居民生活污水治理方案。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
7	2021年中央信访件	D2AH202104220071	滁州市定远县炉桥镇盐化工业园，安徽美邦树脂科技有限公司，常年排放工业废气，异味扰民。	定远县	邹军 潘金钟	1.企业正在进行废气提标改造工作。预计2021年12月底完成。2.定远县生态环境分局加强监管，若发现环境违法行为从严查处。3.设施改造已完成。完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
8	2021年中央信访件	D2AH202104290031	滁州市全椒县十字镇纬三路南，全椒经济技术开发区内多家企业企业，如：高强铸造厂、未来饲料厂、金鹏节能有限公司等，夜间异味扰民。多次投诉，但近期问题再次反弹。	全椒县	杨光 唐雨	1、针对安徽省全椒县高强铸造有限公司存在问题，全椒县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案查处，责令企业停产整改，并对该公司铸造车间生产设备实施了为期一个月的查封扣押。目前，该公司铸造车间变压器已拆除，铸造已停产，完成整改。2、针对全椒新广宁科技有限公司存在问题，全椒县生态环境分局已向该公司下达环境监察意见书，责令企业限期对原料仓气味及露天堆放的原料桶进行整改。目前企业已搭建钢构大棚，原料桶全部堆放在大棚内；原料仓库已安装废气收集处理设施，经有资质第三方公司监测，该公司整改后原料仓废气达标排放，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
9	2021年中央信访件	D2AH202105060028	滁州市定远县拂晓乡林业村，大拐弯山上被开采石头，毁林毁草约30亩，破坏当地生态环境。	定远县	邹军 潘金钟	部队集训完毕，将此场地复垦复绿。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
10	2021年中央信访件	X2AH202104090002	滁州市琅琊路宝塔花园小区因地面坑洼、垃圾成堆、经常积水等问题，相关部门曾进行简单改造，但改造后仍存以下问题：1、雨污混流，污水管经常堵塞，污水通过雨水井漫出，污水遍地，散发异味。且旁边就是自来水表井，极易造成污染；2、楼道内各种线路杂乱无章存在安全隐患，公共绿化区域堆满垃圾，居民在小区内养鸡。以上问题均长期得不到解决，影响小区居民生活环境。	琅琊区	余成林、王政	宝塔花园小区存在的主要环境问题为“雨污混流，污水管经常堵塞”。针对“雨污混流，污水管经常堵塞”：①属地社区已督促物业定期疏通下水道，发现堵塞立即疏通。②. 宝塔花园小区已纳入“十四五”规划老旧小区改造中，2021年10月10日宝塔花园老旧小区改造工程进场施工，目前按照实施雨污分流管网改造和加强日常管理要求，雨污分流管网改造已完成；针对“公共绿化区域堆满垃圾”、养鸡等问题，街道社区已督促物业进一步加强日常管理，每天及时对小区内垃圾进行清扫。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
11	2021年中央信访件	X2AH202104210021	滁州市明光市女山新村4栋10号，利用违章简易房养殖数百只鸽子，鸽叫声、鸽粪异味扰民，且孳生蚊蝇。	明光市	张传宗	我市已责令养殖户限期拆除临时搭建的鸽棚构筑物。目前该养殖户已清理腾空违章搭建鸽舍，正按法定程序督促养殖户拆除违章搭建构筑物。该养殖户已申请行政复议，通过做其思想工作，当事人放弃行政诉讼，违章简易房已在城管执法局监督下自行拆除。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
12	2021年中央信访件	X2AH202104260102	滁州市来安县汉河镇董青村农场周郭小姜郢鱼塘，从事家禽养殖及垂钓，2020年7月19日因汉河镇政府私设垃圾场圩埂被大雨冲毁，大量化学垃圾及生活垃圾流入该鱼塘，严重影响鱼塘水质，导致家禽、鱼类死亡，且鱼塘内至今残留垃圾。2021年2月汉河镇政府私设垃圾场将大量垃圾掩埋在来河边，严重污染来河水体。	来安县	杨文萍 舒宏俊	垃圾分类妥善清理，消除环境隐患，维护周边群众合法环境权益。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
13	2021年中央信访件	X2AH202104300092	投诉人前期反映“滁州市明光市女山新村小区4栋10号养殖大量鸽子，污染环境、严重扰民”的问题，处理结果称“已责令养殖户限期处理整治”，但目前仍未整治到位，污染、扰民问题仍然存在。	明光市	张传宗	我市已责令养殖户限期拆除临时搭建的鸽棚构筑物。目前该养殖户已清理腾空违章搭建鸽舍，正按法定程序督促养殖户拆除违章搭建构筑物。该养殖户已申请行政复议，通过做其思想工作，当事人放弃行政诉讼，违章简易房已在城管执法局监督下自行拆除。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
14	2021年中央信访件	X2AH202105040057	投诉人前期反映“滁州市来安县汉河镇董青村农场周郭小姜郢鱼塘被垃圾污染及来河边掩埋垃圾”的问题，5月1日汉河镇政府连夜用泥土掩盖来河边数千方化学垃圾和生活垃圾。投诉人认为该整改方式敷衍，洪水期大量垃圾漂浮将堵塞河道，并严重污染来河水体。	来安县	杨文萍 舒宏俊	垃圾分类妥善清理，消除环境隐患，维护周边群众合法环境权益。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
15	2021年中央信访件	X2AH202105070012	投诉人前期反映“滁州市明光市女山新村小区4栋10号养殖大量鸽子污染环境”的问题，近期该养殖户已进行部分改善，但鸽叫噪音依旧严重扰民，每天长达18个小时左右。希望彻底取缔该养殖行为。	明光市	张传宗	我市已责令养殖户限期拆除临时搭建的鸽棚构筑物。目前该养殖户已清理腾空违章搭建鸽舍，正按法定程序督促养殖户拆除违章搭建构筑物。该养殖户已申请行政复议，通过做其思想工作，当事人放弃行政诉讼，违章简易房已在城管执法局监督下自行拆除。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
16	省督察反馈意见		城市污水管网由重点项目建设管理处及各辖区按片区管理，污水处理厂由住建部门监督管理；黑臭水体由住建部门牵头，重点项目建设管理处负责工程实施，各辖区政府负责养护管理，而河长办又设在水利局；污水收集处理、黑臭水体治理职能交叉，多头管理，统筹推进问题有效解决难度较大。	市住建局、市重点工程建管处，琅琊区、南谿区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会	各地主要领导	市政府高度重视此项任务的整改，由市住建局牵头多次召开协商会、碰头会，草拟了《滁州市河水处理及黑臭水体治理工作联席会议制度》。并先后2次书面征求意见，并召开征求意见会。认真听取各单位意见，通过协调努力，最终对联席会议制度达成一致意见，并于2021年12月正式印发执行。联席会议制度包括主要职责，组成人员。单位职责。工作规则、划定城区水体养护管理责任、工作要求6个方面内容，组成了由市政府分管副市长为召集人、副秘书长和市住建局局长为副召集人。各单位负责同志为成员的联席会议领导小组，并成立了领导小组办公室设在市住建局。联席会议制度厘清了各单位职责，明确了工作规则，并将城市建成区内现状存在的48个水体进行了养护管理责任的划定，确定了每条水体的养护单位、责任单位、责任人，确保城市建成区全部水体精细化管理、层层落实。责任不空，切实将城市污水处理和黑臭水体治理工作的入规范化轨道。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
17	省督察反馈意见		部分县城污水处理厂配套管网建设不完善，收水区域存在雨污混流现象。	各县市党委和政府	各县市主要领导	正在开展管网排查整改，改造污水管网58.4公里，其中雨污分流34.55公里。启动合流制管网改造工程，三个污水处理厂的一厂一策方案已编制完成，并通过省住建厅的省级排查审核。已启动清流污水处理厂厂网一体化项目。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
18	省督察反馈意见		2016年省级环境保护督察指出“天长市杨村镇污水处理厂设计能力为5000立方米/日，目前实际处理水量为6000立方米/日，存在长期超负荷运行”问题，督察发现，该问题整改措施未落实到位。	天长市	邓维政贺家平	一、雨污分流工程:天长市杨村镇人民政府结合高邮湖水环境综合整治工程P项目，在杨村工业园区实施了雨污分流，新建压力管7340m(包括无缝钢管、HDPE管)。重力管7560m,共计14900m，在振兴路与万和路交叉口南侧建设了智能分流井，晴天能将镇区未能纳入新建管网范围内的污水通过智能分流井收集至污水管网，在下雨初期通过闸门将初期雨水和污水输送至新建调蓄池储存，在雨后通过提升泵站将污水输送至污水处理厂。二、实施一企一管:安徽卡博尔金属制品、安徽峪一药业。安徽博资清洁科技(已搬离)各新建1根压力管;天洋药业新建1根重力管;原压力管收集7家企业(鑫发铝业、鑫铂铝业、华顺半导体、天祥精细化工、润源催化剂、唯楚新材料、万和药业)。三、杨村污水处理厂二期工程:采用BOT模式，由中冶华天建设二期项目，日处理规模5000吨/天。已完成二沉池、生物池、二级提升泵房土建工程，污泥浓缩池、事故调节池建设完成，完成主工艺设备的调试通水，做到达标排放。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
19	省督察反馈意见		滁州市自然保护地基础工作不完善，15个自然公园中5个尚未编制总体规划；2个已编制总体规划，但未严格按照有关技术规范划分功能分区。	各县市区党委和政府，琅琊委	各县市区及琅琊委主要领导	通过核查，均按照要求编制自然公园总体规划，规划中均划分功能分区，符合相照要求编制自然公园总体规划，规划中均划分功能分区，符合相关技术规范。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
20	省督察反馈意见		淮河流域水污染治理工作滞后，白塔河水体34个污染治理项目，尚有9个未完工、3个未开工。	天长市	邓维政贺家平	34个污染治理项目已全部完工	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
21	省督察反馈意见		督察发现，安徽琅琊山国家森林公园、琅琊山国家级风景名胜区、安徽韭山国家森林公园等自然公园范围内有50余处采石场，虽已停产，但部分未开展修复治理。	凤阳县、定远县党委和政府，琅管委	凤阳县、定远县及琅管委主要领导	琅琊山国家森林公园和琅琊山国家级风景名胜区47个中，有12处为重复点位，实为35个。经专家评估并申报省自然资源厅同意，4个点位为自然恢复，无需修复治理。截至2020年12月底，31个点位已经治理修复完成整改。安徽韭山国家森林公园2个，经专家评估并申报省自然资源厅同意为自然恢复项目，无需修复治理。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
22	省督察反馈意见		安徽凤阳经济开发区规划环评已逾期5年，未重新实施规划环评或开展跟踪评价。	凤阳县	朱林 王俊卿	安徽凤阳经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告已经上报市局，2021年3月19日召开评审会，2021年6月29日，滁州市生态环境局出具《安徽凤阳经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》的审核意见（滁环〔2021〕187号，完成整改。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
23	省督察反馈意见		污水管网建设欠账较多，滁州市老城区按照雨污合流模式建设，尚有100余公里雨污合流管道未实施改造，存在生活废水溢流至清流河问题	市住建局、市重点工程建管处，琅琊区、南谯区党委和政府，滁州经开区管委会、中新苏滁高新区管委会	各地主要领导	1、全面排查城市雨污管网。结合污水处理提质增效三年行动，2019年以来，我局组织市重点处和“两区两委”开展了滁城管网排查和病害处置工作，持续推进城市雨污管网错接混接点治理、破旧管网修复改造，加快雨污分流改造步伐，推进城市建成区污水管网全覆盖，生活污水全收集、全处理。现已完成排查排水管网1671公里，排查率100%；整治排水管网检测功能性缺陷点数5181个、整治结构性缺陷点数2985个、整治错接混接个数170个，截至12月25日，市本级处置率已达100%。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
24	省督察反馈意见		琅琊山风景名胜区建有度假村和多个住宅小区，核心区存在废品收购站，堆积大量垃圾和废品。	琅管委	严明	目前琅琊山管委会正在推动琅琊山风景名胜区总体规划修编工作，总体规划文本已经送至省林业局，8月17日通过了省自然公园评审委员会的评审，下一步将完成评审稿修改后由省人民政府报送至国家林业和草原局。新的总体规划中，冠景地块属于旅游设施用地，冠景度假村属于旅游配套设施；龙池花园地块则属于滞留用地，拟在将来国家出台详细规定后调整出风景名胜区范围。响水洼内的废品收购站已于2019年10月清理完毕，居住人员已搬离。目前琅管委已在入口处安装大门，以防人员随意进入乱扔垃圾。”	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
25	省督察反馈意见		滁州市清流污水处理厂由于接收来安县、全椒县污水处理厂污泥，致使污泥处置能力不足，工艺段污泥浓度高达9000—10000毫克/升，远高于正常值，二沉池排泥不及时，淤积现象十分严重。	市住建局	范恒军	1、滁州市清流污水处理厂从2020年1月份开始逐步减少接收来安、全椒县污泥，加大本厂污泥产出量，加大处置力度，优化了相关处置设备 2、来安、全椒污泥堆肥处置项目已完成。	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。

序号	问题类型	问题编号	问题内容	责任单位	责任人	整改情况	问责情况	验收情况
26	2019年省警示片		凤阳山水库为凤阳县饮用水水源地，检查发现，凤阳山水库一级保护区内存在办公楼、居民住宅以及畜禽养殖，二级保护区内存在润泽山庄等建设项目。	凤阳县	朱林 王俊卿	"1、办公楼（实际为水库管理用房）位于二级保护区，生活污水经收集处理后引至二级保护区外用于农田灌溉。2、对一、二级保护区内居民进行排查（宋集污水处理站维修已完成，由于维修后仍不能正常运行，重新建设一体化污水处理站，目前招标已完成，正在进场建设，一体化设备正在购买中；吴窑、西吴、后武、小栗王结合2021年联户改厕，建设大三格化粪池+人工湿地，都已建成且正常运行）；对需要搬迁的东吴村34户已完成房屋、土地丈量工作，已全部签订拆除协议，现拆除房屋33户。3、一级保护区内无养殖户，县农业农村局负责指导二级保护区30户畜禽养殖做好粪污收集处理工作。4、目前已支付2000万元。 2021年11月18日凤阳县向市直监管责任单位申请验收，12月9日市验收单位组织现场验收，后根据市整改组要求进行材料补充，以及相关问题进一步整改，殷涧镇赵辉养殖场已拆除，宋集污水处理站已运行，目前整改均已完成。"	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。
27	"N"类问题		污水收集处理系统效能低：城东污水处理厂、清流污水处理厂、第三污水处理厂进水浓度明显偏低。	市住建局	范恒军	1、开展“一厂一策”精确处置厂网问题。根据滁州市住建局、市生态环境局、市发改委印发《滁州市污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》，明确到2021年，实现三个“基本消除”明确2021年天长、来安等地BOD浓度要保持100mg/L以上,其余县市BOD不得低于70mg/L.根据提质增效目标任务，滁州市结合管网排查情况，对进水BOD浓度低于100mg/L的生活污水处理厂围绕污水处理厂“三个提高”(收水量、进水浓度、运行效能)制定了“一厂一策”系统化治理方案。为确保城镇污水处理提质增效三年行动取得实效，重点解决城区合流制管网改造、污水厂进水浓度和负荷率低等问题，聘请了专业第三方，有针对性的对“一厂一策”方案进行了修编。根据“一厂一策”方案，市住建局会同市重点处、市经开区、琅琊区、南谯区通过实施工程等方式，完善污水处理厂和管网收集系统，加快推进污水处理厂建设与改造，提升污水管道质量和污水收集处理效能，杜绝旱天2、大力实施合流制管网改造工程。2019年8月至今，市重点处累计完成管网改造工程93.2公里，经开区累计完成30.9公里，南谯区累计完成22.1公里，琅琊区累计完成5.4公里，总计完成污水管网改造任务151.6公里。新建了会峰路渠和来安路出水口调蓄池进行截污纳管，可调蓄初期雨水7万立方米，保证降雨量10毫米以下时污水不入清流河。经认真排查梳理，下半年开展滁城主次干道105.7公里合流制管道改造工程，市重点处计划分四个批次改造合流制管网67.6公里(全部雨污分流)，截止雨量10毫米以下时污水不入清流河。经认真排查梳理，下半年开展滁城主次干道105.7公里合流制管道改造工程，市重点处计划分四个批次改造合流制管网67.6公里(全部雨污分流)，截止目前已完成改造14.1公里，市经开区计划改造	/	经现场验收核查，已完成整改，同意验收。