2021年12月信访公示

序号	举报时间	举报人及电话	举报标题	举报内容	污染类别	处理结果描述	处理部门
1	2021.12.3	张先生 1345182****	滁州皖能环保电力有限公司	举报人反映琅琊区雷桥村垃圾焚烧发电厂排放废气一直均是通过该发电厂烟囱排放，但近期每天夜里该发电厂偷偷将废气直接排放，不经过烟囱过滤，气味难闻，影响周边住户生活，认为不合理，请处理。	气污染	滁州皖能环保电力有限公司一期项目于2012年11月26日取得环评批复，2015年5月22日正式投入运行，于2016年6月17日取得验收批复；二期项目于2017年9月27日取得环评批复，2019年11月11日正式投入运行，于2020年10月完成自主验收。 该公司烟气净化系统采用SNCR炉内脱硝+半干式反应塔（除酸性气体）+活性炭吸附（除二噁英及重金属）+布袋除尘器（除飞灰）的方式，三台焚烧炉产生的烟气首先经过炉内脱硝，然后经过半干法反应塔脱酸、活性炭喷射吸附重金属二噁英、布袋除尘器除去烟气中灰尘，每台焚烧炉安装一套烟气在线监测系统，实时监测烟气中污染物因子并和环保部门联网，确保在线设施稳定运行，废气达标排放。 现场核查时，该公司正常生产，各污染治理设施均正常运行，查阅废气自动监控数据，均达标排放。下一步，我局将加大该企业的监管力度，确保各污染物达标排放。 12月6日已电话回复信访人，信访人表示感谢。	环境监察支队